



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
Città della Salute e della Scienza di Torino

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino

Centralino: tel. +39.011.6331633 P.I./Cod. Fisc. 10771180014 www.cittadellasalute.to.it

Presidi Ospedalieri:

- Molinette, Padiglione S. Lazzaro, Poliambulatorio S. Giovanni Antica Sede
- Centro Traumatologico Ortopedico
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna

DIREZIONE AZIENDALE

tel. : 011.633.5200/5206/5211/5721

fax : 011.633.6675

email: direzioneaziendale@cittadellasalute.to.it

Prof. n° Città' della Salute - To
aocss_0 - aocss_0

del GEN 0112314/A.3.3.4

Data 18/11/2020

Titolario

Alla c.a

Marco GABUSI
Assessore Trasporti, Infrastrutture,
Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Personale e organizzazione
Regione Piemonte

Oggetto: Riscontro Vostra nota del 18/11

In riferimento alla nota in oggetto, si risponde relativamente ai quesiti posti, dopo confronto e verifica congiunta dell'Ing. Sala, RSPP, e dell'Ing. Ifriferio, Direttore dei Lavori.

La Struttura V Padiglione di Torino Esposizioni, che accoglierà l'Ospedale da campo, ha un volume di 55.000 metri cubi. L'impianto di riscaldamento e di aereazione consente di estrarre circa 30.000 metri cubi ora che, sommati alle perdite relative ai serramenti e ai vani di aereazione presenti, portano a ricambiare tutta l'aria ambiente almeno una volta ogni ora.

Nei prossimi giorni verranno installate ulteriori numero due macchine di aereazione, che consentiranno di estrarre ulteriori 50.000 metri cubi ora. Questo consentirà, pertanto, un ricambio costante orario di circa 2 volumi (2 ricambi/ora).

L'attività sanitaria che sarà garantita presso l'Ospedale da campo, avrà connotazione di bassa intensità di cura, per la quale saranno forniti al personale operante Dispositivi di Protezione Individuale in linea con gli standard aziendali, con l'estensione presso il Sito delle medesime indicazioni già in essere presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Sarà previsto, pertanto, l'utilizzo di filtranti facciali FFP2, di occhiali protettori o visor,

tute protettive e doppi guanti.

Per quanto riguarda i pazienti, essendo soggetti positivi, non necessitano, a parte le misure di igiene generali e l'uso di mascherina chirurgica, di altri dispositivi di protezione.

Stante quanto su esposto, grazie al garantito continuativo ricambio d'aria ambiente e considerato lo standard di protezione individuale su esposto, non si ravvisa la necessità di utilizzo dei "respiratori a cappuccio", finora mai adoperati nella nostra Azienda.

Tuttavia, considerata la disponibilità di questi dispositivi, nella prima settimana si valuterà sperimentalmente la loro funzionalità in un numero limitato di tende (al max 2), preferibilmente all'interno dell'area sub-intensiva.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano i più cordiali saluti.

Il RSPP

Ing. Carlo SALA

Il Direttore Sanitario P.O. Molinette

Dott. Antonio SCARMOZZINO

Il Direttore Sanitario d'Azienda

Dott. Lorenzo ANGELONE

Il COMMISSARIO

Dott. Giovanni LA VALLE